

Arbeid på eller nær ved anlegg tilhørende LYSNA AS

Innhold

Avtaleinngåing.....	2
Formål.....	2
Entreprenøren skal:.....	2
Risikovurdering.....	2
Utpeiking av leiar for sikkerheit	3

Avtaleinngåing

Avtale mellom **LYSNA AS**.

og

Stad.....

Arbeidsbeskriving:

Avtalen gjeld: **Frå dato:** **Til dato:**

Formål

Arbeid nær ved kabler/linjer kan vera livsfarleg om ein kjem for nær, eller i berøring med.

Sikre at arbeidet blir utført på ein sikker og god måte.

Sikre god informasjon mellom partane .

Vurdere behovet for sikkerhetstiltak.

Gi den som skal utføre arbeidet nødvendig instruksjon.

Entreprenøren skal:

- Ta kontakt med **LYSNA AS** eller **feilmelding 56 58 00 35** dersom det oppstår ein uforutsett situasjon, eller at det er mistanke om at anlegg er påført skade.
- Følgje opp alle sikkerhetstiltak i denne avtalen.
- Passe på at personer og reiskap ikkje kjem innanfor fastsett avstand.
- Passe på at fysiske sikringstiltak er på plass så lenge arbeidet pågår.
- Sjå til at Lysna sine anlegg blir handtert etter anvisninger.
- Rådføre seg med Lysna ved tvil og spørsmål.
- Alltid betrakte kabler/linjer som spenningsførande med mindre anna spesifikt er avtalt.

Risikovurdering - Kryss av for ja eller nei, beskriv andre behov.

	JA	NEI	BESKRIV
Har entreprenør, arbeidslag og eventuelle underleverandørar tilstrekkeleg kompetanse og kunnskap om arbeid nær elektriske anlegg?			
Skal det arbeidast nær ved kabel/linje anlegg? (eks: grave, krane eller sprengje)			
Er det behov for utkobling av anlegg?			
Er det behov for avsperring av anleggsområdet?			
Har entreprenøren ein beredskapsplan dersom det oppstår hendingar med elektriske anlegg?			

Er det behov for avsperring, høgdebegrensing på utstyr? Eller bruk av mindre utstyr?			
--	--	--	--

Tiltak – Beskriv tiltak

Tiltak –Linje/kabel.

Minsteavstand skal vera minimum 0,2 m for lavspenningskabler/linjer.

Minsteavstand skal vera minimum 0,5 m for blank lavspenningslinje.

Minsteavstand skal vera minimum 1 m for 22KV kabler i jord.

Minsteavstand skal vera minimum 3 m for 22kV luftlinje.

Nærmaste arbeidsposisjon for utstyr skal definerast og fysisk markerast.

Transport under linja kan utførast med kjøretøy som har totalhøgde under m.

Terrenget under linja kan hevast/senkast (stryk det som ikkje passar) inntilm.

Utpeiking av leiar for sikkerheit. (LFS eller AFA).

Dersom det er fare for eller sannsynleg at minsteavstand blir broten, må det utpeikast ein **LFS eller AFA**. Eventuelt at **Lysna AS** sin representant har vurdert at på grunn av

.....
må det utpeikast ein **LFS eller AFA**

Erstatningsansvar:

Skade på anlegg tilhøyrande *Lysna AS* vil medføra erstatningsansvar for reparasjonskostnader og tap grunna brot avbrudd i levert straum (offentlige regulerte kostnader).

Stad/dato.....

Representant Lysna AS:	Telefon:
Representant entreprenør:	Telefon: